



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
**ОНДиПР по Шкотовскому муниципальному району УНДиПР Главного управления МЧС России по
Приморскому краю**

692830, Приморский край, Шкотовский район, пгт. Смоляниново, пер. Школьный, д. 26,
тел: 8(42335)3-54-72, e-mail: ond_shkotovsky@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 25-18-2021/0046пп
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение решения главного государственного инспектора по Шкотовскому муниципальному району по пожарному надзору от «27» сентября 2021 г. №25-18-2021/0046рс в период с 07.10.2021 года по 15.10.2021 года проведена плановая / выездная проверка:

Государственным инспектором по Шкотовскому муниципальному району по пожарному надзору
Меньшиковым Константином Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26
п. Новонежино, ул. Советская, 21

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором Лемшико Еленой Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В коридоре первого этажа на корпусе огнетушителя отсутствует порядковый номер	п. 407 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	14.07.2022	устранено 18.10.2021 С.К.
2	В кабинете зауча эксплуатируется светильник со снятым колпаком	п. 35 «В» Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	14.07.2022	устранено 25.10.2021 С.К.
3	В коридоре первого этажа эксплуатируется розетка с повреждениями	п. 35 «Б» Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	14.07.2022	устранено 18.10.2021 С.К.
4	Помещение с персоналом ведущим круглосуточное дежурство, не	СП 5.13130.2009 п.13.14.13	14.07.2022	устранено 22.12.21 С.К.

	<i>оборудовано аварийным освещением</i>			
5	На путях эвакуации, в коридорах 1-2 этажа и на лестничных клетках отсутствует эвакуационное освещение работающее в круглосуточном режиме	СНиП 23-05-95* п. 7.74	14.07.2022	устранено 22.12.2021 С.И.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор по Шкотовскому
муниципальному району по пожарному надзору
Меньшиков Константин Сергеевич*

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)
" 15 " 10 2021г.



Предписание для исполнения получил:

Ленин
(подпись)

" 15 " 10 2021 г.

Директор Меньшико Е.В.
(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору